

QUESTIONAMENTO Nº 01

LICITAÇÕES MDF - MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 01, 08 E 19/2018

Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em participar do certame. A pergunta e resposta seguem abaixo:

Questionamento: Estamos fazendo o orçamento para a participação na MDF 01/2018, e temos dúvidas quanto à necessidade de instalação ou não de sistema fotovoltaico.

O Projeto da cobertura e o projeto elétrico contemplam como será feita a instalação caso a necessidade de instalação do sistema. Porém no memorial descritivo não há estas especificações de instalação.

Diante do exposto, e considerando que nós que propomos um preço para a produção do empreendimento solicitamos esclarecimentos sobre a necessidade de instalação do sistema ou não.

Resposta: As especificações referentes ao sistema fotovoltaico constantes nas pranchas dos projetos elétricos e de cobertura tem o mesmo peso de informações constantes no memorial descritivo, pois todos são peças componentes do mesmo projeto.

Portanto, não deve ser instalado o sistema fotovoltaico nas habitações. Ressaltamos, contudo, que o custo de itens como reforço de cobertura, reforço na rede elétrica e outros que preparam a habitação das tipologias MBP 44-A, MBP 44-A REB, MBP 44-B, MBP 44-B REB, MBP 44-PD e MBP 44-PD REB, deverá ser previsto em orçamento.

Nota: Referidas tipologias também foram utilizadas nos empreendimentos das Licitações – Modo Disputa Fechado nsº 08 e 19.

Curitiba, 30 de outubro de 2018.



Elizabete Maria Bassetto
Gerente do Departamento de Licitação