

QUESTIONAMENTO Nº 02

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 43/2022

Objeto: Serviços técnicos continuados de **manutenção preventiva e corretiva**, incluindo a substituição de peças e insumos em todos os equipamentos pertencentes aos **SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES E CONDICIONADORES INDIVIDUAIS**, localizados na Sede da COHAPAR, em Curitiba/PR e seus Escritórios Regionais. **10 LOTES**

Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em participar do certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:

1 - Favor confirmar a informação do item 6.1.8 de que a nossa empresa deve informar na DESCRIÇÃO o respectivo e-mail – esta informação vai identificar a nossa empresa, tudo bem? É isso mesmo?

RESPOSTA: *A informação a respeito do e-mail, no campo DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÃO, somente será acessível após o término da etapa de disputa (lances), razão pela qual não haverá identificação da empresa.*

2 - Informar o e-mail conforme item 6.1.8 é obrigatório e será causa de desclassificação das empresas que não informar o e-mail no final da etapa dos lances?

RESPOSTA: *A informação a respeito do e-mail não é obrigatória, razão pela qual não haverá desclassificação das licitantes que não informarem. O e-mail tem por finalidade auxiliar a comunicação entre a COHAPAR e os licitantes após a fase de disputa.*

3 - Favor confirmar o nosso entendimento do item 7.5 do Anexo I – O serviço de coleta e análise da qualidade do ar previsto no referido item (frequência anual) é apenas para o LOTE 10?

RESPOSTA: Sim, conforme item 7.5 do Anexo I:

7.5. Das Ações de Avaliação e Higienização (SOMENTE PARA O LOTE 10 Curitiba). Sem prejuízo da aplicação da norma a limpeza de dutos deverá ser executada de acordo com a ABNT NBR 14679/2012. (frequência Anual), devendo ser apresentado cronograma para a prestação dos serviços compatível com a execução da manutenção preventiva.

4 - Ainda em relação a coleta e análise da qualidade ar – não será obrigatório/responsabilidade da CONTRATADA executar estes serviços nos lotes 01 a 09?

RESPOSTA: *Sim, pois os lotes 01 a 09 não possuem sistema de dutos.*

Curitiba, 08 de dezembro de 2022.

Assinado eletronicamente

Elizabete Maria Bassetto

Gerente do Departamento de Licitação



ePROCOLO



Documento: **QUESTIONAMENTO02LP43.2022.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Elizabete Maria Bassetto (XXX.714.279-XX)** em 08/12/2022 16:11 Local: COHAPAR/DELI.

Inserido ao protocolo **19.050.669-0** por: **Harisson Guilherme Francoia** em: 08/12/2022 16:07.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4d81c0b04d6a503358d9cf185da93b6c.