

## QUESTIONAMENTO Nº 01

### **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 37/2023**

**Objeto:** Produção do empreendimento habitacional ASTORGA – 8ª ETAPA, **MUNICÍPIO DE ASTORGA/PR**, destinado às pessoas da TERCEIRA IDADE, compreendendo a elaboração e desenvolvimento de projetos Básico e Executivo **em metodologia BIM**, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final de habitação, equipamentos comunitários e infraestrutura, que resultem em 40 unidades habitacionais e equipamentos comunitários.

**Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em participar do certame. A pergunta e resposta seguem abaixo:**

**PERGUNTA 01:** Não localizei na documentação fornecida o relatório completo de sondagem SPT. O relatório fornecido não apresenta os índices penetrométricos e a resistência à Penetração (SPT) que são informações fundamentais para pré-dimensionamento de fundações. Poderiam nos enviar o relatório com essas informações?

**RESPOSTA:** *A informação solicitada não existe pois, a prefeitura apresentou sondagem à Trado. Para efeito de orçamento esse documento é suficiente pois apresenta 7 furos com a especificação do tipo de solo e a profundidade de cada camada encontrada e. devido ao tipo de construção, casa térrea, pode-se com o projeto estrutural, dimensionar a carga a ser aplicada e assim estipular o tipo e profundidade da fundação.*

Curitiba, 10 de janeiro de 2024.

*Assinado eletronicamente*

elizabeth maria bassetto

Gerente do Departamento de Licitação



ePROTOCOLO



Documento: **QUESTIONAMENTO01LP37.2023.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Elizabete Maria Bassetto (XXX.714.279-XX)** em 10/01/2024 15:08 Local: COHAPAR/DELI.

Inserido ao protocolo **20.516.608-4** por: **Elizabete Maria Bassetto** em: 10/01/2024 15:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**77ff3d9b00d8bcd97521c1563b3ee4f**.